


ПУЛЬТЫ ПРОВЕРКИ БЛОКОВ АППАРАТНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТИПА БАВ-6-30/630-20-У3-10



Назначение

Пульты предназначены для проверки выкатной ячейки типа БАВ-6-30/630-20-У3-10 и имитации внешних цепей.

Виды исполнения пультов:

- пульт проверки выкатной ячейки типа БАВ-6-30/630-20-У3-10-В;
- пульт проверки выкатной ячейки типа БАВ-6-30/630-20-У3-10-ОТ;
- пульт проверки выкатной ячейки типа БАВ-6-30/630-20-У3-10-С.

Комплект поставки:

- руководство по эксплуатации пультов;
- паспорт пультов;
- пульт проверки отходящей выкатной ячейки;
- пульт проверки секционной выкатной ячейки;
- пульт проверки вводной выкатной ячейки;
- трансформаторный блок;
- подставка для пультов;
- подставка для выкатной ячейки;
- секундомер;
- ЗИП.

Технические характеристики пультов проверки БАВ

Параметр	Значение
Потребляемая мощность пульта, Вт, не более	10
Масса пульта, кг, не более	3,5
Напряжение питания трансформаторного блока переменное, В	220
Потребляемая мощность трансформаторного блока, Вт, не более	80
Масса трансформаторного блока, кг, не более	2
Масса подставки для пультов, кг, не более	2,5
Масса подставки для выкатной ячейки, кг, не более	6
Срок службы изделий, лет, не менее	10